



# Austin Fire Department

Fire Marshal's Office

6310 Wilhelmina Delco Dr., Austin, TX 78752

[AFDMobileVending@AustinTexas.gov](mailto:AFDMobileVending@AustinTexas.gov)

## Informe de inspección del sistema de propano

Se debe realizar una prueba anual de presión de las tuberías a no menos de 3 psig por un mínimo de 10 minutos sin aparatos conectados y con la presión del sistema con los aparatos.

Este formulario, completado por el Técnico de Gas LP, debe ser entregado en el momento de la inspección.

Es obligatorio el recibo de la inspección y una copia de la licencia del Técnico de Gas LP que realizó la prueba.

### **Información del Técnico de Gas LP con licencia**

Nombre:

Dirección comercial:

Teléfono:

Número de licencia y categoría de licencia de la Comisión de Ferrocarriles de Texas:

### **Información de la unidad ambulante de ventas**

Fecha de la inspección:

Nombre de la unidad ambulante de ventas:

Placa matrícula o Número de identificación del vehículo de la unidad ambulante de ventas:

	Aprobado	Reprobado
Tuberías del sistema	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aparatos con aprobación para usar propano	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Llaves de cierre en cada aparato y del suministro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tanque de propano	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prueba de presión/fugas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Se realizó la prueba de fugas e inspección del sistema de propano según la Normativa Nacional 58 de Protección contra incendios del Código para Gas Licuado del Petróleo de la Comisión de Ferrocarriles de Texas.

Firma del Técnico de Gas LP con licencia: \_\_\_\_\_