


د ژمي هوا د چمتووالي لارښوونې



بیرني توکي چي باید په لاس کي یې ولری:



د اوبو د میټر کیلي
د میټر بکس ته د لاسرسي
لپاره، که اړتیا وي



د داخلي او بهرني
پایپونو لپاره عایق



د نلی پوښونه د بیروني
نلونو لپاره



د بیټری په وسیله
چلوېدونکي راډیو او
فلش لایت



د 7 ورځو لپاره په ورځ کي د
هر کس/کورني څاروي پر
سر 1 ګیلن لپاره کافي
اوبه ولری

د یخنی د هوا لپاره چمتووالی ونیسئ
خپل د اوبو بندولو ځای پیدا کړئ

داښمنه کړئ چې په استوګنځي کي مو هر موجود کس پر دې پوهیږي چې د اوبو اصلي بندولو وال
چیرته موقعیت لري او تل یې له کثافاتو او خنډونو څخه پاک وساتئ

په بیرني حالت کي، Austin Water د دې سپارښتنه کوي چې تاسو تل هڅه وکړئ چې لومړی د
خپل ملکیت مالک د بندولو وال څخه اوبه بندې کړئ. زموږ د خدمتونو په ساحه کي د ډیری
کورونو لپاره، د ملکیت مالک د بندولو وال ستاسو د اوبو میټر په څنګ کي د میټر په بکس کي
دی. که ډاډه نه یاست چې چیرته یاست، د ملکیت د تفتیش راپور وګورئ، کله چې مو خپل
استوګنځی اخیستی و. د کرایه کوونکي دې مهرباني وکړي د خپل ملکیت له مدیر سره مشوره
وکړي.

که تاسو خپل د بندولو وال ونه مومئ یا خراب شوی وي، باید د میټر بکس کي د ښار بندولو وال ته
د لاسرسي لپاره چمتو اوسئ. تاسو ممکن د بیرني حالت په بهیر کي د میټر بکس خلاصولو لپاره د
اوبو میټر کیلي ته اړتیا ولری، چې په ډیری هارډویر پلورنځیو کي اخیستل کیدی شي.

له بهره سره هوا مه را پرېږدئ

د بهر دروازې او کرکي کلکې وټړئ. د ماتو یا وچو کرکیو، دروازو او دیوالونو ترمیم وکړئ. په
کرول ځایونو او زیرزمینو کي ټول لیک شوي ځایونه سرېښ کړئ. د یخنی د مودې لپاره نا گرم
شوي ځایونه په ژمي کي وساتئ او د گراج دروازې وټړئ.

ښکاره پایپونه او د اوبو گرموونکي

په نا گرمو شوو او وچو سیمو کي پایپونه موصل کړئ، لکه چټ یا گراج. دغه راز د خپلو ټانکي
لرونکو او بي ټانکه اوبو گرموونکو لپاره د جوړونکي سپارښتنې وګورئ. د هارډویر او نلدوانی
رسولو پلورنځي د پایپونو له کنګل کېدو څخه ساتلو لپاره عایق لري

بهرني نلونه

بهرني نلونه بند کړئ. ټول وصل شوي نلی لیرې کړئ او نلونه یې له ځان پاکونو یا د سټیروفوم
عایق کوونکي سره وټړئ. اتومات سپرې کوونکي سیستمونه بند او وچ کړئ.

له ښاره تر وتلو مخکي چمتووالی ونیسئ

که پلان لری چې په داسي وخت کي لري اوسئ کله چې د تودوخې پخولو امکان وي، خپل اوبه په
میټر کي بندې کړئ او خپل ترموستاټ

د زما د ATX د اوبو د میټر بکس نوي سرپوښونه تبادله شوي، خو باید د معیاري میټر بکس د پوښ کیلي سره لاسرسی ولري. د پسرلي یو میکانیزم شته چې د کیلي
د ګرځولو مخکي د پوښ خلاصولو لپاره د میټر کیلي سره فشار ته اړتیا لري. په یاد ساتئ چې سرپوښ په بکس دننه میټر سره وصل دی. دغو تارونو ته له زیان رسولو
څخه د مخنیوي لپاره محتاط اوسئ.

 **Austin**

Water

AustinWater.org



د اوبو کارونې د تعقیبولو او د احتمالي لیک کېدو لپاره د اوبو د کارونې د
زیاتوالي پر وخت د خبرتیاو تر لاسه کولو په موخه د
myatxwater.org
د پیروونکو پورټل کي نوملېکنه وکړئ.



د ژمي هوا د چمتووالي لارښوونې



تر يخ وهلو وروسته د پايپونو گرمول

د يخنۍ تر يوې مودې وروسته، که تاسو نل چالان کړئ او يوازې د اوبو يو څاڅکي راوځي، يا هيڅ اوبه نه وي، نو دا ممکنه ده چې پايپ يا د اوبو ميټر کنګل شوی وي. لاندې ګامونه پورته کړئ:

■ ټول نلونه معاینه کړئ ترڅو وګورئ چې کنګل شوي دي

که تاسو ومومئ چې هيڅ يو نل مو کار نه کوي، نو کنګل شوی پايپ د کور ته د ننوتلو اصلي اوبو پايپ ته نږدې موقعيت لري. که په ورته پور کې هيڅ نل کار نه کوي، نو کنګل شوی پايپ د بېلابېلو پورونو ترمنځ موقعيت لري. که په يوه خونه کې هيڅ يو نل کار نه کوي، نو کنګل شوی پايپ د اوبو د اصلي پايپ او هغه ځای ترمنځ موقعيت لري چې اوبه خونې ته پکې ننوځي.

■ د پايپ کنګل شوي برخه ومومئ

وروسته تر دې چې معلومه مو کړه چې کوم پايپ کنګل شوی دی، د اغيزمن شوي پايپ په اوږدو کې تعقيب وکړئ ترڅو د يخ وهلو نښې لکه پرسوب، ټناکې يا يخ وګورئ. که کومه ښکاره نښه نه وي، د پايپ تودوخې ته پام وکړئ او پيدا کړئ چې پايپ چيرته تر ټولو سوړ پر لاس لګېږي.

■ پايپ ورو ورو گرم کړئ

حتی د اوبو يو کوچنی څاڅکي به د کنګل شوي پايپ په گرمولو کې مرسته وکړي. که ستاسو کوم نل اوبه چلولی شي، نو هغه چالان کړئ. د يخ اوبو نل چې کنګل شوي پايپ ته نږدې وي په بشپړه توګه خلاص کړئ ترڅو فشار راکم شي او د ماتېدو چانس هم راکم شي. که کنګل شوی پايپ يوازې په يوه ساحه کې وي، تاسو ممکن د الماری په پرانيستلو او د پايپونو شاوخوا گرمي هوا ته اجازه ورکولو سره پايپ گرم کړئ. ځانپاکونه په گرمو اوبو سره د لوندولو لپاره وکاروئ، بيا ځانپاکونه تر کنګل شويو پايپونو تاو کړئ. کولی شئ د پايپ گرمولو لپاره د ويښتو وچونکي يا د لېږدولو وړ بخار وکاروئ، خو که اوبه ولاړې وي نو برېښنايي وسايل مه کاروئ. **هيڅکله** د پرانيستي اور په کارولو سره پايپ مه گرموئ.

که دا ګامونه کار ونه کړي، د مرستې لپاره د جواز لرونکي نلدوان يا خپل د ملکيت مدير سره اړيکه ونیسئ.

د يخنۍ په موسم کې (1-2 ورځې)

■ په کور دننه نلونه خوندي کړئ

د پخلنځي او تشناب دستشویی لاندې الماری خلاصې کړئ ترڅو گرمه هوا د پايپونو شاوخوا گردش وکړي. که په استوګنځي کې ماشومان يا کورني څاروي ژوند کوي، ډاډمنه کړئ چې په دې الماریو کې موجود زهرجن مواد لرې کړئ.

■ يوازې د اړتيا په صورت کې وڅڅوئ

وروسته له دې چې پورته اقدامات ترسره شي، که احساس کوئ چې پايپونه مو لا هم کنګل کيدی شي، د سرو اوبو يو نل ورو ورو وڅڅوئ. هغه نل چې تاسو يې غوره کوئ، بايد هغه يو وي چې ستاسو د بندولو اصلي وال څخه تر ټولو لوی واټن ولري. دا اړينه نه ده چې يو روان څاڅکي وي. که تاسو خپل نل وڅڅوئ، نو د راتلونکي کاروني لپاره اوبه ونیسئ.

■ د برېښنا بندښت

که تاسو تر 24 ساعتونو زيات د برېښنا بندښت تجربه کوئ، نو خپل نلونه څاڅکي بند کړئ او په ميټر کې اوبه بندي کړئ.

د اوږدې مودې لپاره (تر 2 ورځو زيات)

Austin Water به هغه شرايط وڅاري چې د کنګل کيدو په ټوله موده کې زموږ د اوبو پر زيربنا اغيزه کوي. د خپلو پايپونو او د آستين اوبو سيستم زيربنا د ساتنې لپاره د غوره لارښوونې لپاره د Austin Water لارښوونې تعقيب کړئ:



د تازه معلوماتو او لارښوونې وېديوګانو لپاره لاندې لينک ته مراجعه وکړئ:
austinwater.org

